

Результаты исследования качества водопровода к городу во водоразделе, подвального исполнения 1. Сметки от 26.02.2017 года (средние данные)

Почка отбора проб	Температура, градус (°C)	Запах при 60°C, баллы	Цветность, градусе	Мутность, мг/лм ³	pH	Железо, мг/лм ³	Свинец, мг/лм ³	Цинк, мг/лм ³	Хром, мг/лм ³	Марганец, мг/лм ³	Медь, мг/лм ³	Жесткость, градусе	Щелочность, Мэкв/л
Норма	60-20	2,6	20 (35)	2,6	6,9	0,30	0,003	0,1	0,05	0,1	1	7,0	-
Местная вода	3	0,9	11	0,58	6,73	0,06	0,002	0	0	-	0,000	0,48	0,36
Политочная вода	63	1,00	17	0,58	6,63	0,09	0,002	0	0	-	0,000	0,47	0,32
Прица вода	67	1,00	20	0,58	6,38	0,19	0,002	0	0	-	0,000	0,47	0,34
Обратная вода	54	1,00	18	0,58	6,67	0,15	0,002	0	0	-	0,000	0,48	0,34
Распределительная сеть													
ул. Октябрьская, 23	66	1,00	19	0,58	6,42	0,15	0,002	0	0	-	0,000	0,47	0,33
ул. Стрелкина, 20	65	1,00	17	0,58	6,45	0,14	0,002	0	0	-	0,000	0,48	0,34
ул. Октябрьская, 2	66	1,00	19	0,58	6,43	0,15	0,002	0	0	-	0,000	0,45	0,29
ЦЕГТ (Бойлерная)	65	1,00	17	0,58	6,50	0,13	0,002	0	0	-	0,000	0,47	0,33
ул. Вирюкова, 21 (МБОУ СОШ № 266)	65	1,00	17	0,58	6,28	0,12	0,002	0	0	-	0,000	0,47	0,33
ул. Стрелкина, 19 (МБОУ СОШ № 269)	65	1,00	17	0,58	6,32	0,13	0,002	0	0	-	0,000	0,47	0,33
Микроайда Сельский, 5 (МОШ № 270)	65	1,00	19	0,58	6,40	0,14	0,002	0	0	-	0,000	0,47	0,33
ул. Флотская, 11 (МБОУ № 1 "Солнышко")	66	1,00	18	0,58	6,46	0,13	0,002	0	0	-	0,000	0,48	0,33
ул. Октябрьская, 17а (МБОУ № 9 "Березка")	65	1,00	18	0,58	6,54	0,14	0,002	0	0	-	0,000	0,49	0,34
ул. Октябрьская, 30 (МБОУ № 7 "Дружные")	65	1,00	17	0,58	6,42	0,13	0,002	0	0	-	0,000	0,47	0,32

Начальник отдела охраны окружающей среды

Handwritten signature

Н. В. Андреева